

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99 ф.218-33-76 E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25; факс: 278-00-27, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 148/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению г. Новосибирска
«Детский сад №465 комбинированного вида «Золушка» (далее МКДОУ д/с №465)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска
по пожарному надзору

*Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Новосибирской области*

№ 148

(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с «16» февраля 2021 года по «19» февраля 2021 года

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Новосибирской области Гусельниковой Е.С.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ д/с №465, ул. Связистов, 155

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *исполняющим обязанности заведующего Шкатовой С.Г.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност	Отметка (подпись) о выполнении ни (указыва
------------------	--	---	---	--

я		нарушены	и	ется только выполне ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (центральный вход 1-й этаж, на 2-м этаже)	п. 26 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
2	не соблюдены правила расположения огнетушителей (огнетушители располагаются не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание)	п. 409 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
3	лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (отсутствует первичный инструктаж)	п. 3 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
4	не закреплены к полу ковры на путях эвакуации	п. 31 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
5	оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые приборы (стиральные машины)	п. 35 «и» Правил противопожарного режима	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Гусельникова Е. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» февраля 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Исхабова С.Л. Исхаб и.о. заведующего МКДОУ № 465

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99 ф.218-33-76 E-mail: mchs@nso.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25; факс: 278-00-27, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 148/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад №465 комбинированного вида «Золушка» (далее МКДОУ д/с №465)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска

по пожарному надзору

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску

№ 148

Управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС

России по Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 29 »

января 2021 года,

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с «16» февраля 2021 года по «19» февраля 2021 года

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области Гусельниковой Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ д/с №465, ул. Связистов, 155

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

исполняющим обязанности заведующего Шкатовой С.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност	Отметк а (подпи сь) о выполн ении
------------------	--	---	---	-----------------------------------

я		безопасности, требования которого (-ых) нарушены	и	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При ручном открывание ворот не обеспечено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проезд для спецтехники к объекту защиты	п. 71 Правил противопожарного режима	01.02.2022	
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (овощехранилище) с обозначением категории помещения на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 Правил противопожарного режима	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Гусельникова Е. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» февраля 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И. В. Зверев
(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99 ф.218-33-76 E-mail: mchs@nso.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25; факс: 278-00-27, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад №465 комбинированного вида «Золушка» (далее МКДОУ д/с №465)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска
по пожарному надзору

*Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску № 149
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Новосибирской области*
(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с «16» февраля 2021 года по «19» февраля 2021 года

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области Гусельниковой Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ д/с №465, ул. Троллейная, 156

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *исполняющим обязанности заведующего Шкатовой С.Г.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметк а (подпис ь) о выполн ении (указыв ается только

				выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
2	Не соблюдены правила расположения огнетушителей (огнетушители располагаются не в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание)	п. 409 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
3	Лица допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (отсутствует первичный инструктаж)	п. 3 Правил противопожарного режима	01.04.2021	
4	допущено размещение кроватей, препятствующих безопасной эвакуации (помещение спальни группы №3)	п. 27 «б» Правил противопожарного режима	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Гусельникова Е. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» февраля 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

М.И.И.
(подпись)

И.О. Завершинцев И.В. Дочка 465 И.И. Кабанов Е.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99 ф.218-33-76 E-mail: mchs@nso.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 278-00-25; факс: 278-00-27, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад №465 комбинированного вида «Золушка» (далее МКДОУ д/с №465)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору *Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску № 149 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области*
(наименование органа ГПН)

от « 29 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с «16» февраля 2021 года по «19» февраля 2021 года

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области Гусельниковой Е.С.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ д/с №465, ул. Троллейная, 156

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *исполняющим обязанности заведующего Шкатовой С.Г.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препиния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения требования пожарной безопаснос	Отметка а (подпись) о выполнении

1.	2.	по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ти	5.
1.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей (не реже 1 раз в 5 лет)	п. 17 «б» Правил противопожарного режима	01.02.2022	
2.	При ручном открывании ворот не обеспечено круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот на проезд для спецтехники к объекту защиты	п. 71 Правил противопожарного режима	01.02.2022	
3.	Приемно-контрольные приборы не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Гусельникова Е. С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«19» февраля 2021 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Михайлов
(подпись)

А.А. Заведующий лекторской группой 465 Шкадова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: